



注意事項

- 防災設備に支障しないよう什器配置計画を行うこと
- 防火シャッターの下に物置禁止
- スプリンクラーの散水障害に注意(天井下60cm開ける)
- 排煙ボタンの視認性、操作性を確保
- 避難扉までの動線確保
- 避難誘導灯の視認性を確保
- (視認性が確保できない場合、代用の避難誘導サインを設置のこと)
- 風除室(閉鎖)をルクアの許可を得た上で使用する場合でも、エレベーターホールと館内を出入りできる通路を確保すること。

ルクアホール内装仕様	
天井高	3,000mm
床	タイルカーペット
壁	ビニルクロス
天井	化粧石膏ボード

ルクアホール面積	
ルクアホールA	150.01㎡
ルクアホールB	101.70㎡
ルクアホールC	64.55㎡
ルクアホールD	85.05㎡

作成日 2015.09.11
 修正日 ****.***
 修正日 ****.***

ルクアホール白図

S=1/100 (A3)